

Российская Федерация
Краснодарский край
Управление по образованию и науке администрации г.Сочи
**Муниципальное дошкольное образовательное
бюджетное учреждение детский сад № 127 муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края**

354200 г. Сочи, Лазаревский район, ул. Малышева, д.4

исх.№ 36 от 19.04.2023 г.
на № 7-01-2023/Прдп71-23-20030010
от 20.03.2023 г.

И.о. заместителю прокурора
района юристу 1 класса
В.А. Кошель

О результатах
рассмотрения представления

Представление прокуратуры от 20.03.2023 года № 7-01-2023/Прдп71-23-20030010 (вх. № 147 от 14.04.2023 г.) по вопросу нарушений законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, пожарной безопасности, противодействия терроризму, рассмотрено с участием и.о. заместителя прокурора района юриста 1 класса и удовлетворено.

По результатам рассмотрения представления сообщаем, что приняты меры к устранению указанных нарушений в соответствии с требованиями Закона № 69-ФЗ, требований технического регламента о пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, а так же Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 и СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, а именно:

1. п.п. «к» п. 16 ППР «устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов»;

2. п.п. «г» п. 27 ППР «фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их»;

3. В связи с выявленными нарушениями заведующему хозяйством Корепановой А.В. объявлено замечание.

Приложение:

1. Приказ о дисциплинарном наказании на 1 л. в 1 экз.

Заведующий МДОБУ
детский сад № 127 города Сочи



А.Г. Афанасьева

